

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

OBO Bettermann Produktion
Deutschland GmbH & Co. KG
Hüingser Ring 52
58710 Menden

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Elektroinstallationskanalsysteme für Wand und Decke
***Cable trunking systems and cable ducting systems intended for mounting
on walls and ceilings***

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



und/oder - and/or



oder/lor



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1):2006-03; EN 50085-1:2005

DIN EN 50085-2-1 (VDE 0604 Teil 2-1):2012-09; EN 50085-2-1:2006 + A1:2011



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

R. Nickel

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

Aktenzeichen: 248000-5450-0021 / 259753

File ref.:

Ausweis-Nr. 40050046

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2019-05-10

Blatt 1

Page

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG, Hüngser Ring 52, 58710 Menden

Äktenzeichen / *File ref.*
248000-5450-0021 / 259753 / TL6 / KUJ

Datum / *Date*
2019-05-10

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40050046.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40050046.

Elektroinstallationskanalsysteme für Wand und Decke *Cable trunking systems and cable ducting systems intended for mounting on walls and ceilings*

Typ(en) / *Type(s)*

ISSMKS

Beschreibung <i>Description</i>	Mediensäule für Schulen. Die Mediensäule dient zur Aufnahme von Elektroinstallationskomponenten und zur vertikalen, stockwerkübergreifenden Leitungsführung. <i>Media pole for schools. The Media pole is used to accept electrical installation components and for vertical, multi-storey cable routing.</i>
Nenngröße <i>Nominal dimension</i>	2820 x 460 x 200 mm
Zubehör <i>Accessories</i>	Blende 190 mm, 355 mm, 520 mm <i>Panel 190 mm, 355 mm, 520 mm</i>
Klassifizierung <i>Classification</i>	Siehe Anlage 100A vom 2019-05-10 <i>See appendix 100A dated 2019-05-10</i>
Firmenzeichen <i>Trademark</i>	

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU**.
*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU**.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet TL6
Section TL6

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. /
Certificate No. 40050046
Beiblatt /
Supplement

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG, Hüngser Ring 52, 58710 Menden

Aktenzeichen / *File ref.*
248000-5450-0021 / 259753 / TL6 / KUJ

Datum / *Date*
2019-05-10

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40050046.
This supplement is part of the Certificate No. 40050046.

Elektroinstallationskanalsysteme für Wand und Decke *Cable trunking systems and cable ducting systems intended for mounting on walls and ceilings*

Fertigungsstätte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/*Reference*
30009513
OBO Bettermann Produktion
Deutschland GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße Nr. 92 in Böisperde
58708 Menden

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet TL6
Section TL6



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Infoblatt /
Certificate No. / Info sheet
40050046

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG, Hüngser Ring 52, 58710 Menden

Aktenzeichen / File ref.

248000-5450-0021 / 259753 / TL6 / KUJ

Datum / Date

2019-05-10

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40050046.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40050046.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

OBO Bettermann Produktion; Deutschland GmbH & Co. KG; Hültinger Ring 52; 58710 Menden; Germany

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises 40050046
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate 40050046

Rubrik /
Rubric
341

Aktenzeichen / File ref.

248000-5450-0021/259753

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40050046

letzte Änderung / updated

2019-05-10

Anlage /
Appendix
100A

Datum / Date

2019-05-10

Elektroinstallationskanalsysteme für Wand und Decke Cable trunking systems and cable ducting systems intended for mounting on walls and ceilings

Abschnitt- schnitt- Clause	<input checked="" type="checkbox"/> Δ genehmigte Ausführung / approved version	<input type="checkbox"/> Δ nicht genehmigt / not approved	<input type="checkbox"/> Δ nicht anwendbar / not applicable
6.2	Schlagfestigkeit für Installation und Anwendung: Resistance to impact for installation and application: <input checked="" type="checkbox"/> 20 J Mindestlager- und -transporttemperatur: Minimum storage and transport temperature: <input type="checkbox"/> -45°C <input type="checkbox"/> -25°C <input checked="" type="checkbox"/> -15°C <input type="checkbox"/> -5°C Mindestinstallations- und -anwendungstemperatur: Minimum installation and application temperature: <input type="checkbox"/> -25°C <input type="checkbox"/> -15°C <input checked="" type="checkbox"/> -5°C <input type="checkbox"/> +5°C <input type="checkbox"/> +15°C Anwendungshöchsttemperaturen: Maximum application temperature: <input checked="" type="checkbox"/> +60°C <input type="checkbox"/> +90°C <input type="checkbox"/> +105°C <input type="checkbox"/> +120°C		
6.4	Widerstand gegen Flammausbreitung: Resistance to flame propagation: <input type="checkbox"/> Feuerausbreitend Flame-propagating <input checked="" type="checkbox"/> Feuer nicht ausbreitend Non-flame propagating		<input checked="" type="checkbox"/> Feuer nicht ausbreitend Non-flame propagating
6.5	Elektrische Leitfähigkeit: Electrical continuity characteristics: <input checked="" type="checkbox"/> Mit elektrischer Leitfähigkeit With electrical continuity		<input type="checkbox"/> Ohne elektrische Leitfähigkeit Without electrical continuity
6.6	Elektrische Isoliereigenschaft: Electrical insulating characteristics: <input type="checkbox"/> Mit elektrischer Isoliereigenschaft With electrical insulating		<input checked="" type="checkbox"/> Ohne elektrische Isoliereigenschaft Without electrical insulating
6.7	Durch Gehäuse bzw. Umhüllung gebotenen Schutzarten: Degree of protection provided by enclosure: IP20		
6.8	Schutz gegen korrosive oder verunreinigende Substanzen: Protection against corrosive or polluting substances: <input type="checkbox"/> Mit geringerem Außen- und Innenschutz With low protection outside and inside <input checked="" type="checkbox"/> Mit mittlerem Außen- und Innenschutz With medium protection outside and inside <input type="checkbox"/> Mit höherem Außen- und Innenschutz With high protection outside and inside		<input type="checkbox"/> Mit mittlerem Außen- und geringem Innenschutz With medium protection outside and low protection inside <input type="checkbox"/> Mit hohem Außen- und geringem Innenschutz With high protection outside and low protection inside
6.9	Befestigungsart der Systemkanalabdeckung: System access cover retention: <input type="checkbox"/> Ohne Werkzeug zu öffnen Can be opened without a tool <input checked="" type="checkbox"/> Nur mit Werkzeug zu öffnen Can only be opened with a tool		

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

OBO Bettermann Produktion; Deutschland GmbH & Co. KG; Hünigser Ring 52; 58710 Menden; Germany

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises 40050046

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate 40050046

Rubrik /
Rubric
341

Aktenzeichen / File ref.
248000-5450-0021/259753

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40050046

letzte Änderung / updated
2019-05-10

Anlage /
Appendix
100A

Datum / Date
2019-05-10

6.10	Elektrische Schutztrennung: <i>Electrical protective partition:</i>	<input type="checkbox"/> Ohne internes Schutztrennelement <i>Without internal protective partition</i> <input checked="" type="checkbox"/> Mit internem Schutztrennelement <i>With internal protective partition</i> <input type="checkbox"/> Eingebettet in Wand oder Decke <i>CDS embedded in the wall or ceiling</i> <input type="checkbox"/> Unterputz-Elektroinstallationskanalsystem an der Wand <i>CTS/CDS flush in the wall</i> <input type="checkbox"/> Unterputz-Elektroinstallationskanalsystem an der Decke <i>CTS/CDS flush in the ceiling</i> <input type="checkbox"/> Unterputz-/Aufputz- Elektroinstallationskanalsystem an der Wand <i>CTS/CDS semi flush or surface mounted on the wall</i> <input type="checkbox"/> Unterputz-/Aufputz- Elektroinstallationskanalsystem an der Decke <i>CTS/CDS semi flush or surface mounted on the ceiling</i> <input checked="" type="checkbox"/> An der Wand und unterstützt durch den Fußboden <i>CTS/CDS wall fixed and supported by the floor</i> <input type="checkbox"/> An der Wand und unterstützt durch eine andere horizontale Fläche als dem Fußboden <i>CTS/CDS wall fixed and supported by a horizontal surface other than the floor</i> <input type="checkbox"/> Montiert im Abstand von Wand oder Decke mit Befestigungsteilen <i>CTS/CDS mounted away from the wall or ceiling using fixing devices</i>
6.101	Vorgesehene Montagepositionen: <i>Intended installation positions:</i>	
6.102	Schutz vor Kontakt zwischen Flüssigkeiten und isolierten Leitern und spannungsführenden Teilen im Falle von Sockelleistenkanälen und Nassreinigung des Fußbodens: <i>Prevention of contact between liquids and insulated conductors and live parts in case of CTS/CDS mounted in a skirting position and wet-treatment of floor:</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Keine Angabe <i>Not declared</i>
6.103	Typ: <i>Type:</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Typ-1 Elektroinstallationskanalsystem <i>Type-1 CTS/CDS</i> <input type="checkbox"/> Typ-2 Elektroinstallationskanalsystem <i>Type-2 CTS/CDS</i> <input type="checkbox"/> Typ-3 Elektroinstallationskanalsystem <i>Type-3 CTS/CDS</i>
6.104	Druckfestigkeit beim geschlossenen Elektroinstallationskanalsystem: <i>Resistance to compression for CDS:</i>	---

